

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код *
КНМ от 01.02.2022 № 55220061000201613054



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, tond_lao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 57/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению

города Омска «Детский сад № 247 комбинированного вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского
административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюка Ивана
Петровича от 01.02.2022 № 57

в период с «17» февраля 2022 г. по «21» февраля 2022 г.

Назаренко Кристиной Константиновной государственным инспектором
Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведено внеплановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие по адресу:
644048, Омская область, город Омск, улица Всеволода Иванова, 11

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал заведующий Сагайдак Ирина Борисовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки)	ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.12.2022	
2	В помещениях и на путях эвакуации допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия пола с неисследованными свойствами пожарной опасности	п. 7 ст. 134, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

21.02.2022 ✓
Заведующий банкой №6
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

Сид
 (подпись)

Государственный инспектор
Ленинского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
Назаренко К.К.

старший лейтенант внутренней службы
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
 руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

А.И.Сид
 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код *
КНМ от 01.02.2022 № 55220061000201614715



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, tond_lao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 63/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: **Бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Омска «Детский сад № 247 комбинированного вида»**
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского
административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюка Ивана
Петровича от 01.02.2022 № 63

в период с «17» февраля 2022 г. по «21» февраля 2022 г.

Назаренко Кристиной Константиновной государственным инспектором
Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведено внеплановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие по адресу:
644048, Омская область, город Омск, улица Всеволода Иванова, 9

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал заведующий Сагайдак Ирина Борисовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в
соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка о выполнен ии
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационного пути по коридору на 1-м этаже выполнена менее 1 метра (за счёт дверей, открывающихся в коридор) (фактически ширина дверей, открывающихся в коридор - 80 см, 91 см, ширина коридора - 124 см, ширина эвакуационного пути при одностороннем расположении дверей - 84 см, 78,5 см) (замеры произведены механической рулеткой)	ч.1 ст.6; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.12.2022	
2	Допущен перепад высот в полу на пути эвакуации (группа «Сказка»: основной эвакуационный выход, фактически перепад высот пола составляет 12 см) (замеры произведены механической рулеткой)	ч.1 ст.6; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.12.2022	
3	Допущен перепад высот в полу на пути эвакуации (группа «Сказка»: эвакуационный выход из спальни - фактически перепад высот пола составляет 10 см) (замеры произведены механической рулеткой)	ч. 1 ст.6; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.12.2022	
4	Допущен перепад высот в полу на пути эвакуации (группа «Гномики»: основной эвакуационный выход - фактически перепад высот пола составляет 10 см) (замеры произведены механической рулеткой)	ч.1 ст.6; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.12.2022	
5	Допущен перепад высот в полу на пути эвакуации	ч.1 ст.6; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.12.2022	

	(группа «Гномики»: эвакуационный выход из спальни - фактически перепад высот пола составляет 15 см) (замеры произведены механической рулеткой)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020		
6	Допущен перепад высот в полу на пути эвакуации (группа «Гномики»: эвакуационный выход из спальни - фактически перепад высот пола составляет 6 см) (замеры произведены механической рулеткой)	ч.1 ст.6; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.12.2022	
7	Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки)	ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.12.2022	
8	Эвакуационный выход из помещения № 22 поэтажного плана 1 этажа в помещение № 23 шириной менее 0,8 м, фактически 72 см (замер выполнен механической рулеткой)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.12.2022	
9	Эвакуационный выход из помещения № 20 поэтажного плана 2 этажа в помещение № 21 шириной менее 0,8 м (фактически 70 см) (замер выполнен механической рулеткой)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.12.2022	
10	В полу на путях эвакуации помещения № 16 поэтажного плана 1 этажа допущен перепад высоты пола менее 0,45 м, фактически 10 см (замер выполнен механической рулеткой)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.12.2022	
11	В помещениях и на путях эвакуации допускается	п. 7 ст. 134, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от	01.12.2022	

применение декоративно-отделочных материалов для покрытия пола с неисследованными свойствами пожарной опасности	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

21.02.2022

заведующий И.Б. Семаков
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

[Подпись]
(подпись)

Государственный инспектор

Ленинского административного округа

г. Омска по пожарному надзору

Назаренко К.К.

старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.