

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1136

“ 14 ” 06 2022 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 247
комбинированного вида"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Шевцовой Дарьей Александровной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 27 апреля 2022 года № 1136 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 247 комбинированного вида", 644048, г. Омск, ул. Всеволода Иванова, 11, ИНН 5505022968, ОГРН 1025501175578

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 11, ч.1 ст. 17, ч. 1 ст. 28, ст. 29, ч. 3 ст. 39;
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, п.п. 1.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.6, 3.1.2, 2.4.11, 2.8.9, 2.8.5, 2.4.6.2, 2.5.1, 2.4.8, 2.4.9, 3.1.1, 2.7.1, 2.7.4, 2.9.2, 2.4.3.
3. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 2.7., п. 4.4.2.
4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.1891, 4195, 3263, 81, 83, 93 раздела III.
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.4

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 247 комбинированного вида", 644048, г. Омск, ул. Всеволода Иванова, 11, ИНН 5505022968, ОГРН 1025501175578

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, подтверждающее соответствие учреждения санитарному законодательству (п. 1.4 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
2.	Обеспечить наличие персонифицированных сведений о выполненных прививках, Основание: п.4195 СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", статей 11, 29, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г Обеспечить ежегодное обследование детей посещающих дошкольное образовательное учреждение на гельминтозы Основание: п. 3263 СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", статей 11, 29, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г	15.01.2024г.
3.	Обеспечить проведение профилактической дезинфекции в соответствии с действующими инструкциями в группах «Малышок», «Смешарики» Основание: ст. 11, 29, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 81, 83, 93 раздела III СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".	15.01.2024г.
4.	В группах «Гномики», «Сказка», «Смешарики», «Улыбка», «Зайчики», «Малышок», «Веселые человечки», «Теремок», «Светлячок» воспитанников обеспечить мебелью в соответствии с их ростом (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
	По адресу: 644048, г. Омск, ул. Всеволода Иванова, 11:	
5.	На территории групповой площадки группы «Теремок» установить теневой навес (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
6.	Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви в группах «Малышок», «Веселые человечки», «Звездочки», «Теремок» (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
7.	Провести замену старой, со сколами плитки на стенах и полу в туалетных групп «Солнышко», «Веселые человечки»; на стенах в туалетной группы «Теремок» (п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
8.	В туалетных групп «Веселые человечки», «Теремок» установить дополнительные умывальные раковины (всего не менее 4-х на 1 группу) – таблица 6.4 СанПиН 1.3.3685-21.	15.01.2024г.
9.	В туалетных групп «Веселые человечки», «Солнышко» установить унитазы (не менее 4-х на 1 группу) – п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.	15.01.2024г.
10.	В приемных групп «Веселые человечки», «Солнышко», «Теремок»; игровой, спальне группы «Теремок» все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, ликвидировать следы загрязнений (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
11.	В спальне группы «Теремок» систему общего освещения выполнить потолочными светильниками (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.

12.	Оборудовать моечную кухонной посуды второй ванной для мытья кухонной посуды без дефектов покрытия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 15.000
13.	Использовать баки для приготовления блюд из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 36.000
14.	В игровой и приемной группы «Теремок» использовать светильники с одинаковым спектром светового излучения (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 7
15.	Заменить старый, изношенный линолеум на полу в приемной, спальне группы «Теремок» (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
16.	Устранить дефекты стен в спальне группы «Теремок» (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
17.	Оборудовать спальню группы «Теремок» оконными рамами без дефектов (п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
18.	В группах «Веселые человечки», «Солнышко» использовать раскладные кровати без дефектов основания (п. 2.4.8, 2.4.9 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 18.000
19.	Оборудовать отдельное помещение для хранения овощей в целях соблюдения условий хранения пищевой продукции (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 44
20.	Привести отделку помещений медицинского блока по адресу ул. Всеволода Иванова 11 в соответствии с требованиями нормативной документации Основание: статей 11, 29, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	15.01.2024г.
21.	В процедурном кабинете по адресу ул. Всеволода Иванова 11 установить резервное горячее водоснабжение (водонагревательные устройства), Основание: ст. 11, 29, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	15.01.2024г. 7.000 /
	По адресу: 644048, г. Омск, ул. Всеволода Иванова, 9:	
22.	Определить количество воспитанников в группе «Сказка» из расчета площади игровой комнаты не менее 2 кв.м. на 1 ребенка (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
23.	Определить количество воспитанников в группе компенсирующей направленности «Улыбка» (для детей с тяжелыми нарушениями речи) не более 10 (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.

24.	На территории групповой площадки группы «Улыбка» установить теневой навес (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 18.000
25.	Создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей во всех группах (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
26.	Восстановить проектные вентиляционные отверстия в стенах в системе естественной канальной вытяжной вентиляции для организации воздухообмена в игровой группы «Лучики», спальне группы «Улыбка», в музыкальном зале (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
27.	В туалетных дошкольных групп «Сказка», «Зайчики», «Смешарики» установить по 4 детских умывальных раковины (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).	15.01.2024г. 12.000
28.	Туалетные групп «Зайчики», «Лучики», «Улыбка», «Сказка» оборудовать унитазами (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 18.500
29.	Оборудовать моечную кухонной посуды ванной для мытья кухонной посуды без дефектов покрытия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 8.000
30.	Использовать баки для приготовления блюд из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 7.000
31.	Заменить старый, изношенный линолеум на полу в коридоре на 1 этаже (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
32.	Оборудовать отдельное помещение для хранения овощей в целях соблюдения условий хранения пищевой продукции (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
33.	В спальне группы «Гномики», «Зайчики», приемной группы «Смешарики» все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
34.	В буфетных всех групп заменить старые эмалированные моечные ванны на ванны без дефектов покрытия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 7.000
35.	В туалетных групп «Зайчики», «Лучики», «Улыбка», «Смешарики» унитазы оборудовать кабинами с дверями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. +
36.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
37.	Устранить дефекты стены и пола около одной кровати в спальне группы «Зайчики» (п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
38.	В буфетной группы «Зайчики» заменить чайник «3 блюдо», кастрюли «1 блюдо», «2 блюдо», «салат», в буфетной группы «Улыбка» заменить кастрюлю «салат» (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. 10.000
39.	В игровой группы «Лучики» использовать лампы с одинаковым типом светового излучения (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. +
40.	Устранить дефекты подоконника в игровой группы «Улыбка» (п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г. +

41.	В музыкальном зале устранить дефекты пола, стен и потолка (п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
42.	В буфетной группы «Смешарики» заменить столовую посуду с дефектами (тарелки, бокалы), кастрюлю «второе блюдо» (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
43.	В гладильной и стиральной заменить плитку со сколами на полу (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
44.	В помещениях постирочной заменить старые, изношенные светильники на светильники с пылевлагодонепроницаемой конструкцией (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).	15.01.2024г.
45.	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность по адресу ул. Всеволода Иванова 9 Основание: п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	15.01.2024г.

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 247 комбинированного вида", 644048 г. Омск, ул. Всеволода Иванова, 11.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт

Д.А. Шевцова

Д.А. Шевцова

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 08 2024 г. (подпись)

Савицкий
(инициалы и фамилия)